

### ESPECIFICAÇÕES

O dispensador de aros sanitários de parede deve ser em aço inoxidável do tipo AISI 304, com espessura de 0.8 mm e construção soldada; as superfícies expostas devem ser em aço escovado. O dispensador deve ter uma abertura oculta por baixo para se poder encher. A capacidade deverá ser de 250 aros sanitários.

### MATERIAIS

Aço inoxidável 18-8 S, tipo AISI 304, com espessura de 0.8 mm e acabamento escovado. Construção soldada e abertura com arestas arredondadas.

### OPERAÇÃO

Através da abertura são dispensados aros sanitários inteiros, ou metades. O dispensador enche-se por baixo através de abertura oculta. Capacidade: 250 aros sanitários

